



# SERVIPERF

## Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. S.A. DE C.V.

### INFORME DE AFORO

Pozo	<b>POLÍGONO RP-02</b>	Bomba	<b>27 pasos, mod. 8</b>		
Ubicación	<b>Paraíso, Tabs.</b>	Columna	<b>120 x 6</b>	Flecha	<b>1 ½"</b>
Prof. Total	<b>250 M.</b>	Motor	<b>Detroit 300 H.P.</b>	Tubo de orificio	<b>6 x 4</b>
Fecha	<b>nov 24, 2015</b>	Ø Ademe	<b>10"</b>	Nivel Estático	<b>3.60 M.</b>

Lectura	Fecha	Hora	R.P.M.	Altura piezómetro cms.	Gasto	N.D.	N.E.	Abat. en mts.	Observaciones
<b>INICIA DESARROLLO</b>									
1	02/11/2015	12:00	950	30	13.71	23.40	3.60	19.80	Agua sucia
2	02/11/2015	13:00	950	30	13.71	23.15	3.60	19.55	Agua sucia
3	02/11/2015	14:00	950	30	13.71	23.00	3.60	19.40	Agua clara con arena
4	02/11/2015	15:00	950	30	13.71	22.80	3.60	19.20	Agua clara con arena y dispersor
5	02/11/2015	16:00	950	30	13.71	22.90	3.60	19.30	Agua clara con arena y dispersor
6	02/11/2015	17:00	950	30	13.71	23.00	3.60	19.40	Agua clara con arena
7	02/11/2015	18:00	950	30	13.71	23.10	3.60	19.50	Agua clara con arena
8	02/11/2015	19:00	950	30	13.71	23.15	3.60	19.55	Agua clara con arena
9	02/11/2015	20:00	950	30	13.71	23.20	3.60	19.60	Agua clara con arena
10	02/11/2015	21:00	950	30	13.71	23.25	3.60	19.65	Agua clara con arena
11	02/11/2015	22:00	950	30	13.71	23.30	3.60	19.70	Agua clara con arena
12	02/11/2015	23:00	950	30	13.71	23.35	3.60	19.75	Agua clara con arena
13	02/11/2015	00:00	950	30	13.71	23.40	3.60	19.80	Agua clara con arena
14	03/11/2015	01:00	950	30	13.71	23.50	3.60	19.90	Agua clara con arena
15	03/11/2015	02:00	950	30	13.71	23.65	3.60	20.05	Agua clara con arena
16	03/11/2015	03:00	950	30	13.71	23.70	3.60	20.10	Agua clara con arena
17	03/11/2015	04:00	950	30	13.71	23.70	3.60	20.10	Agua clara con arena
18	03/11/2015	05:00	950	30	13.71	23.70	3.60	20.10	Agua clara con arena
19	03/11/2015	06:00	950	30	13.71	23.70	3.60	20.10	Agua clara con arena
20	03/11/2015	07:00	950	30	13.71	23.70	3.60	20.10	Agua limpia
21	03/11/2015	08:00	1050	40	15.83	25.20	3.60	21.60	Agua limpia con arena

### EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS

HAMBURGO No. 101 FRACC. VALLE DORADO 54020 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO TEL.: (55) 5379 4604 FAX: (55) 5379 1171 e-mail: serviperf@gmail.com



# SERVIPERF

## Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. S.A. DE C.V.

### INFORME DE AFORO

Pozo	<b>POLÍGONO RP-02</b>	Bomba	<b>27 pasos, mod. 8</b>		
Ubicación	<b>Paraíso, Tabs.</b>	Columna	<b>120 x 6</b>	Flecha	<b>1 ½"</b>
Prof. Total	<b>250 M.</b>	Motor	<b>Detroit 300 H.P.</b>	Tubo de orificio	<b>6 x 4</b>
Fecha	<b>nov 24, 2015</b>	Ø Ademe	<b>10"</b>	Nivel Estático	<b>3.60 M.</b>

Lectura	Fecha	Hora	R.P.M.	Altura piezómetro cms.	Gasto	N.D.	N.E.	Abat. en mts.	Observaciones
22	03/11/2015	09:00	1050	40	15.83	25.15	3.60	21.55	Agua limpia con arena
23	03/11/2015	10:00	1050	40	15.83	25.20	3.60	21.60	Agua limpia con arena
24	03/11/2015	11:00	1050	40	15.83	25.18	3.60	21.58	Agua limpia con arena
25	03/11/2015	12:00	1050	52	18.05	26.30	3.60	22.70	Agua limpia con arena
26	03/11/2015	13:00	1050	52	18.05	26.20	3.60	22.60	Agua limpia
27	03/11/2015	14:00	1050	52	18.05	26.20	3.60	22.60	Agua limpia
28	03/11/2015	15:00	1050	52	18.05	26.20	3.60	22.60	Agua limpia
29	03/11/2015	16:00	1250	15	21.26	27.40	3.60	23.80	Agua limpia
30	03/11/2015	17:00	1250	15	21.26	27.50	3.60	23.90	Agua limpia
31	03/11/2015	18:00	1250	15	21.26	27.50	3.60	23.90	Agua limpia
32	03/11/2015	19:00	1250	15	21.26	27.40	3.60	23.80	Agua limpia
33	03/11/2015	20:00	1350	18	23.29	28.40	3.60	24.80	Agua limpia con arena
34	03/11/2015	21:00	1350	18	23.29	28.50	3.60	24.90	Agua limpia
35	03/11/2015	22:00	1350	18	23.29	28.40	3.60	24.80	Agua limpia
36	03/11/2015	23:00	1350	18	23.29	28.40	3.60	24.80	Agua limpia
37	03/11/2015	00:00	1450	23	26.32	29.70	3.60	26.10	Agua limpia
38	04/11/2015	01:00	1450	23	26.32	29.60	3.60	26.00	Agua limpia
39	04/11/2015	02:00	1450	23	26.32	29.55	3.60	25.95	Agua limpia
40	04/11/2015	03:00	1450	23	26.32	29.60	3.60	26.00	Agua limpia
41	04/11/2015	04:00	1550	26	27.99	30.40	3.60	26.80	Agua limpia
42	04/11/2015	05:00	1550	26	27.99	30.40	3.60	26.80	Agua limpia
43	04/11/2015	06:00	1550	26	27.99	30.35	3.60	26.75	Agua limpia

### EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS

HAMBURGO No. 101 FRACC. VALLE DORADO 54020 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO TEL.: (55) 5379 4604 FAX: (55) 5379 1171 e-mail: serviperf@gmail.com



# SERVIPERF

## Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. S.A. DE C.V.

### INFORME DE AFORO

Pozo POLÍGONO RP-02

Ubicación Paraíso, Tabs.

Prof. Total 250 M.

Fecha nov 24, 2015

Bomba 27 pasos, mod. 8

Columna 120 x 6

Motor Detroit 300 H.P.

Ø Ademe 10"

Flecha 1 ½"

Tubo de orificio 6 x 4

Nivel Estático 3.60 M.

Lectura	Fecha	Hora	R.P.M.	Altura piezómetro cms.	Gasto	N.D.	N.E.	Abat. en mts.	Observaciones
44	04/11/2015	07:00	1550	26	27.99	30.35	3.60	26.75	Agua limpia
45	04/11/2015	08:00	1650	31	30.56	31.15	3.60	27.55	Agua limpia con arena
46	04/11/2015	09:00	1650	31	30.56	31.15	3.60	27.55	Agua limpia
47	04/11/2015	10:00	1750	38	33.84	32.15	3.60	28.55	Agua limpia
48	04/11/2015	11:00	1750	38	33.84	32.15	3.60	28.55	Agua limpia
				Recuperación					
				Mins.	Nivel				
				1	18.90				
				3	19.13				
				5	18.85				
				10	18.63				
				15	18.45				
				30	17.97				
				45	17.73				
				60	17.59				

### EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS

HAMBURGO No. 101 FRACC. VALLE DORADO 54020 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO TEL.: (55) 5379 4604 FAX: (55) 5379 1171 e-mail: serviperf@gmail.com