



SERVIPERF

Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. S.A. DE C.V.

INFORME DE AFORO

Pozo	POLÍGONO RP-02	Bomba	27 pasos, mod. 8		
Ubicación	Paraíso, Tabs.	Columna	120 x 6	Flecha	1 ½"
Prof. Total	250 M.	Motor	Detroit 300 H.P.	Tubo de orificio	6 x 5
Fecha	nov 06, 2015	Ø Ademe	10"	Nivel Estático	17.59 M.

Lectura	Fecha	Hora	R.P.M.	Altura piezómetro cms.	Gasto	N.D.	N.E.	Abat. en mts.	Observaciones
INICIA DESARROLLO									
1	04/11/2015	13:00	950	7	14.52	22.60	17.59	5.01	Agua limpia
2	04/11/2015	14:00	950	7	14.52	22.55	17.59	4.96	Agua limpia
3	04/11/2015	15:00	950	7	14.52	22.50	17.59	4.91	Agua limpia
4	04/11/2015	16:00	1050	10	17.36	23.70	17.59	6.11	Agua limpia
5	04/11/2015	17:00	1050	10	17.36	23.75	17.59	6.16	Agua limpia
6	04/11/2015	18:00	1050	10	17.36	23.70	17.59	6.11	Agua limpia
7	04/11/2015	19:00	1150	12	19.01	24.80	17.59	7.21	Agua limpia
8	04/11/2015	20:00	1150	12	19.01	24.80	17.59	7.21	Agua limpia
9	04/11/2015	21:00	1150	12	19.01	24.85	17.59	7.26	Agua limpia
10	04/11/2015	22:00	1250	15	21.26	25.50	17.59	7.91	Agua limpia
11	04/11/2015	23:00	1250	15	21.26	25.45	17.59	7.86	Agua limpia
12	04/11/2015	00:00	1250	15	21.26	25.45	17.59	7.86	Agua limpia
13	05/11/2015	01:00	1350	18	23.29	26.70	17.59	9.11	Agua limpia
14	05/11/2015	02:00	1350	18	23.29	26.60	17.59	9.01	Agua limpia
15	05/11/2015	03:00	1350	18	23.29	26.60	17.59	9.01	Agua limpia
16	05/11/2015	04:00	1450	23	26.32	27.30	17.59	9.71	Agua limpia
17	05/11/2015	05:00	1450	23	26.32	27.30	17.59	9.71	Agua limpia
18	05/11/2015	06:00	1450	23	26.32	27.39	17.59	9.80	Agua limpia
19	05/11/2015	07:00	1550	26	27.99	28.30	17.59	10.71	Agua limpia
20	05/11/2015	08:00	1550	26	27.99	28.25	17.59	10.66	Agua limpia

EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS

HAMBURGO No. 101 FRACC. VALLE DORADO 54020 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO TEL.: (55) 5379 4604 FAX: (55) 5379 1171 e-mail: serviperf@gmail.com



SERVIPERF

Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS. S.A. DE C.V.

INFORME DE AFORO

Pozo	POLÍGONO RP-02	Bomba	27 pasos, mod. 8		
Ubicación	Paraíso, Tabs.	Columna	120 x 6	Flecha	1 ½"
Prof. Total	250 M.	Motor	Detroit 300 H.P.	Tubo de orificio	6 x 5
Fecha	nov 06, 2015	Ø Ademe	10"	Nivel Estático	17.59 M.

Lectura	Fecha	Hora	R.P.M.	Altura piezómetro cms.	Gasto	N.D.	N.E.	Abat. en mts.	Observaciones
21	05/11/2015	09:00	1650	31	30.56	29.60	17.59	12.01	Agua limpia
22	05/11/2015	10:00	1650	31	30.56	29.70	17.59	12.11	Agua limpia
23	05/11/2015	11:00	1750	38	33.84	31.00	17.59	13.41	Agua limpia
24	05/11/2015	12:00	1750	38	33.84	31.09	17.59	13.50	Agua limpia
		Recuperación			Recuperación				
		Mins.	Nivel		Mins.	Nivel			
		1	18.00		15	17.64			
		3	18.33		30	17.22			
		5	18.03		45	17.04			
		10	17.79		60	16.94			

EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS

HAMBURGO No. 101 FRACC. VALLE DORADO 54020 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO TEL.: (55) 5379 4604 FAX: (55) 5379 1171 e-mail: serviperf@gmail.com